

Информация о мерах, принятых в результате рассмотрения информационных писем, направленных в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия, Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, АУ РБ «Госэкспертиза РБ»

	Информационные письма	Принятые меры	Статус
	<p>Письмо от 07.04.2023 № 47-05-01-И229/23 о результатах проверки, направленное в Министерство строительства и модернизации ЖКК РБ</p>	<p>Получено письмо от 19.05.2023 № 06-10-03-И4462/23, согласно которому на 2023 год скорректированы показатели федерального проекта «Чистая вода»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 58,2%; - «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 87%. 	<p>Получено информационное письмо</p>
	<p>Письмо от 11.04.2023 № 47-05-01-И244/23 о результатах проверки, направленное в УФАС по РБ.</p> <p>Письмо от 01.11.2023 № 47-05-07-И785/23 с просьбой уведомить о результатах рассмотрения информации, направленной письмом от 11.04.2023 № 47-05-01-И244/23</p>	<p>Получено письмо от 02.11.2023 № ИБ/2853/23 (вх. № 47-05-07-В383/23 от 03.11.2023), согласно которому по результатам рассмотрения постановления прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ привлечено к административной ответственности должностное лицо МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - предупреждение (по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ - за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом).</p> <p>По остальным пунктам обращения Счетной палаты РБ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, поскольку</p>	<p>Получено письмо о рассмотрении информации и привлечении к административной ответственности</p>

		истекли сроки давности привлечения к административной ответственности.	
	Письмо от 10.04.2023 № 47-05-01-И239/23 о результатах проверки, направленное в РСГСЖН	<p>Получено письмо от 18.04.2023 № 44-01-18-И1078/23, согласно которому проектной документацией, Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (шифр 352-ИЛО2.ИОС5) и рабочей документацией Технологические и конструктивные решения линейного объекта (шифр 352-ТКР) не предусматривались требования к характеристикам крепежных элементов при фланцевых соединениях. Вся арматура на напорных трубопроводах в здании ПНС предусмотрена на давление 16 атм.(PN16) (352-ИЛО2.ИОС5 лист 3.). Монтаж фланцевых соединений производился на основании таблицы 3 ГОСТ 33259-2015.</p> <p>В соответствии с таблицей 1 СТП 26.260.2043-2004, для соединений стальных фланцев (сталь 20) трубопроводов, болты классом прочности 5.8 применяются при условном давлении 2,5МПа, что составляет 25 атм.</p>	Получено информационное письмо
	Письмо от 10.04.2023 № 47-05-01-И240/23 о результатах проверки, направленное в АУ РБ «Госэкспертиза РБ»	Получено письмо от 13.04.2023 № 53-01-05-И74/23, согласно которому в АУ РБ «Госэкспертиза» 8 февраля 2023 г. в соответствии с заявлением № 7180 и договором № 56 от 09.02.2023 г. для проведения повторной проверки сметной стоимости в соответствии с п. 45(12) «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, представлена сметная документация после корректировки сметной документации в части, подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов работ, конструктивных,	Получено информационное письмо

		<p>организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, ведомостями объемов работ. Выдано заключение повторной государственной экспертизы проектной документации (в части проверки достоверности определения сметной стоимости) объекта - от 10.04.2023 г. № 03-1-1-2-017919-2023.</p> <p>Представленная сметная документация откорректирована согласно замечаний, выданных АУ РБ «Госэкспертиза», устранены недостатки, в том числе указанные в акте проверки Счетной палаты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. по устройству кровли ПНС на сумму 975,694 тыс. руб. при уточнении объема стоимости мембраны однослойной ветрозащитной гидроизоляционной;2. стоимости поворотного затвора для устройства наружных сетей водоснабжения на сумму 416,629 тыс. руб.;3. стоимости и объемов при установке фланцевых соединений для монтажа технологического оборудования на трубопроводах Ø 500 в здании ПНС на сумму 9 127,251 тыс. руб.;4. стоимости и объемов при установке фланцевых соединений для монтажа технологического оборудования на трубопроводах Ø 500 и Ø 600 в камерах и колодцах на сумму 3 117,875 тыс. руб.	
--	--	---	--