

Информация о мерах, принятых в результате рассмотрения информационных писем, направленных в Администрацию Муниципального образования «Тункинский район», Прокуратуру Республики Бурятия

	Информационное письмо	Принятые меры	Статус
1	<p>Письмо Счетной палаты РБ от 06.12.2022 № 47-05-01-И945/22, направленное на имя Главы МО «Тункинский район» - руководителя Администрации МО «Тункинский район»:</p> <p>1. необходимо провести претензионную работу в части проектных решений, повлекших недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:</p> <p>1.1. выявлены следы протечек в 45 помещениях здания школы в местах прохождения трубопроводов дымоудаления, повлекшие разрушение внутренней отделки в местах протечек</p> <p>1.2. в составе модульных кабинетов произведена поставка DVD-дисков, компакт-дисков, учебных фильмов и видеоуроков на DVD-дисках, при этом дисководы на</p>	<p>Получено письмо от 12.12.2023 № 511, согласно которому:</p> <p>выявленные следы протечек в 45 помещениях здания школы в местах прохождения трубопроводов устранены, установлены шторы из металлопрофиля, закрепленные сверху на петлях</p> <p>DVD-диски, компакт-диски, учебные фильмы и видеоуроки используются через ноутбуки (имеются дисководы) или посредством переноса информации на</p>	<p>Получено информационное письмо. Снято с контроля.</p>

поставленных компьютерах отсутствуют, что не позволяет использовать диски

1.3. произведена поставка лабораторного оборудования - шкаф вытяжной демонстрационный (1 шт.) со сливной раковиной и сифоном и гофрой, смесителем, краном для подвода воды, при том, что подключение шкафа к системе водоснабжения и канализации не предусмотрено проектом

2. необходимо организовать работу с МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева» по устранению замечаний в части поставленного оборудования:

2.1. выявлено, что наличие части поставленного оборудования на объекте не подтверждено, а именно:

2.1.1. в составе модульного кабинета география - комплект интерактивных пособий по географии (1 шт.): 70 контрольных и 70 тренажерных заданий по физической и экономической географии России и зарубежной Европы для 6-10 классов

другие носители (внешние жесткие (HDD) диски или флэш-карты

при учебном процессе нет необходимости в этом шкафе

выявлено наличие указанного комплекта

2.1.2. в составе модульного кабинета бурятский язык - учебник по бурятскому языку (на CD) и учебный альбом из 10 листов - формат 68*98 см.

2.1.3. в составе модульного кабинета домоводство - ширмы примерочные трех-секционные (2 шт.)

2.1.4. гастроемкости (3 шт.) к печи конвекционной с подставкой КЭП-6Э Абат

2.1.5. шкаф стеллаж (2 шт.)

2.2. выявлено, что часть поставленного оборудования не используется:

2.2.1. интерактивная стойка «Ласточка» СТ-1-1 (1 шт.) стоимостью 170,023 тыс. руб.

2.2.2 планшетный компьютер RAYPad B104 (9 шт.) общей стоимостью 247,572 тыс. руб.

выявлено наличие указанных учебника и альбома

восстановлена ширма примерочная трех-секционная (2 шт.)

выявлено наличие указанных гастроемкостей

шкаф стеллаж (2 шт.) - по акту приема-передачи были приняты шкафы в количестве 4 шт., в совокупности соответствующего размера (высота, ширина, глубина)

установлена в блоке Е (2 этаж)

планшетный компьютер RAYPad B104 (9 шт.) на момент проверки находился в

2.2.3. станок сверлильный (1 шт.) в составе слесарного модульного кабинета

2.2.4. мат для приземлений (9 шт.) общей стоимостью 42,527 тыс. руб.

2.2.5. доска наклонная навесная (2 шт.) общей стоимостью 10,7 тыс. руб.

2.3. фонтаны питьевые педальные (ФПП) в количестве 4 шт. находятся в нерабочем состоянии

2.4. на кольце баскетбольное (2 шт.) отсутствуют сетки

3. необходимо принять меры по передаче имущества в МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева»:

3.1. по зданию школы между МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и МБОУ «Аршанская средняя общеобразовательная школа им. П.М. Билдаева» заключен договор

серверной на период каникул, используется учителями

указанный станок установлен и подключен в мастерской для мальчиков

установлен

установлена

приведены в рабочее состояние

на баскетбольных кольцах установлены сетки

Администрацией МО «Тункинский район» здание Аршанской СОШ им. П.М. Билдаева передано в оперативное

	<p>оперативного управления от 01.10.2021 б/н. Актом приема-передачи недвижимого имущества от 01.10.2021 б/н здание школы передано в оперативное управление. При этом до настоящего времени такое право не зарегистрировано.</p> <p>3.2. по внутриплощадочным сетям электроснабжения, системе водоснабжения, тепловым сетям, системе водоотведения при наличии зарегистрированного права собственности за МО «Тункинский район», передача школе до настоящего времени не производилась. Право оперативного управления не регистрировалось.</p> <p>3.3. оборудование и мебель от МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» школе не переданы.</p>	<p>управление и зарегистрировано в Росреестре</p> <p>Администрацией МО «Тункинский район» внутриплощадочные сети электроснабжения, система водоснабжения, тепловые сети и система водоотведения переданы в оперативное управление и зарегистрированы в Росреестре</p> <p>оборудование и мебель переданы распоряжением Администрации МО «Тункинский район» и актом приема-передачи нефинансовых активов</p>	
2	<p>Письмо Счетной палаты РБ от 06.12.2022 № 47-05-01-И946/22, направленное на имя и.о. прокурора Республики Бурятия:</p> <p>направлены материалы проверки для принятия мер прокурорского реагирования по</p>	<p>Получены письма Межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» вх. № 47-05-07-В59/23 от 28.02.2023 и 47-05-07-В173/23 от 24.05.2023: по факту недостачи двух ширм примерочных трех-</p>	<p>Получены письма</p>

<p>фактам нарушения действующего законодательства, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия.</p>	<p>секционных, входящих в состав модульного кабинета домоводства на объекте, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления (в ходе проведения проверки ширмы были найдены).</p> <p>Письмом от 29.03.2023 № 5/1277 МВД по Республике Бурятия (УБЭПиПК МВД по РБ) запрошены материалы проверки.</p> <p>На письмо Счетной палаты РБ от 25.01.2024 № 47-05-01-И57/24 о предоставлении информации о мерах реагирования по материалам проверки, получено письмо МВД по Республике Бурятия (УБЭПиПК МВД по РБ) вх. № 47-05-07-В84/24 от 08.02.2024, согласно которому Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления,</p>	
---	--	--

		предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту приемки невыполненных работ.	
--	--	---	--

Информация приведена по состоянию на 12.04.2024.